AZ: 65.0 hi

Mitteilung-Nr.: 0248/2003/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	14.12.2006	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Wilhelm-Tanck-Schule
Anfrage Bündnis 90 Die Grünen -
Alternativ Liste Neumünster**

B e g r ü n d u n g :

Die zum oben genannten Bauvorhaben gestellten Fragen können wie folgt beantwortet werden:

1. Wie teuer ist die Umgestaltung des Schulhofes der Wilhelm-Tanck-Schule?
Das Ausschreibungsergebnis für die Landschafts- und Tiefbauarbeiten an der Wilhelm-Tanck-Schule betrug 182.486,00 €. Da sich bisher keine wesentlichen Kostenveränderungen ergeben haben, wird die Baumaßnahme auch etwa in diesem Rahmen abgerechnet werden.
2. Wie teuer ist die Umgestaltung des Schulhofes der Wilhelm-Tanck-Schule, bezogen auf den Quadratmeter?
Aus der oben genannten Ausschreibungssumme ergibt sich ein Quadratmeterpreis von ca. 64,60 €.
3. Wie teuer waren andere Schulhofumgestaltungen in der letzten Zeit bezogen auf den Quadratmeter?
Die letzte größere Schulhofumgestaltung war die Umgestaltung des Schulhofes der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule. Hier betrug der Preis pro Quadratmeter 66,62 €.
4. Wie kam es dazu, dass ca. 1/3 des Schulhofes der Wilhelm-Tanck-Schule mit einer Asphaltdecke versiegelt wurde?
Der Anlass für die Umgestaltung der Wilhelm-Tanck-Schule war im Wesentlichen der sehr schlechte Zustand der vorhandenen Oberflächenbeläge. Der Schulhof war weitge-

hend mit einer wassergebundenen Decke befestigt. Es war hier festzustellen, dass, insbesondere auf relativ kleinen Schulhöfen, großflächige Belege mit wassergebundenen Decken den Belastungen des Schulbetriebs nicht standhalten. Daher sah die Planung vor, den Schulhof, insbesondere in den intensiv genutzten Bereichen, zu befestigen. Dabei wurden Teilflächen als Pflasterflächen und Teilflächen als Asphaltflächen angelegt. Die wassergebundenen Flächen beschränkten sich auf Randbereiche und insbesondere die Bereiche mit vorhandenem Baumbestand. Die Aufteilung der Flächen in zum Teil gepflasterte und zum Teil asphaltierte Flächen war eine Planungsentscheidung, die sich sowohl aus der Gestaltung als auch aus der Nutzung herleitete.

5. Wohin läuft das Niederschlagswasser der versiegelten Fläche ab?

Die versiegelten Flächen sind an die vorhandene Regenwasserentwässerung der Schule angeschlossen.

Neumünster, den 07.12.2006

Im Auftrag

Hillebrand