Raumprogramm - Mindestanforderung für Neubau Feuerwehrhaus Wittorf (Stand: 25.07.2023)

	Nutzung	Fläche [m²]	Erläuterung	Besondere Anforderungen
Innenbereich	Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen	225	absolute Minimalanforderung nach DIN	die Stellplätze sind mit einer Lade und Druckluftherhaltung auszurüsten incl. der Möglichkeit später eine E-Mobilität umzusetzen; zzgl. Stiefelwaschanlage+Alarmdrucker/Monitor
	Büro - Wehrführung	2 Arbeitsplätze	nach DIN min. 15m² empfohlen	Telefon/Fax/Netzwerk ist vorzusehen; es ist eine Besprechungsecke vorzusehen
	Technikraum (Anschlussraum)	Fachplaner	Heizung/Elektro/Glasfaser/Funk (Außentür)	Vorrüstung für eine Einspeisung/Verteilung für zukünftige E-Mobilität, Wechselrichter PV-Anlage o.Ä.
	Technikraum (NEA)	Fachplaner	Raum für Netzersatzanlage	ortsfeste Netzersatzanlage ist vorzusehen
	IuK / Funkraum	12	Notwendig für eine Abschnittsführungsstelle	Betrieb muss auch bei Infrastrukturausfall gewährleistet werden; Funk/Telefon/internet ist vorzusehen
	Lager - Einsatzabteilung	40		Befahrbarkeit mit dem Theis-Containersystem und "Ameise"; Türbreite nach DIN 18100 min. 1000 mm
	Lager - Jugendabteilung	20		Befahrbarkeit mit dem Theis-Containersystem und "Ameise"; Türbreite nach DIN 18100 min. 1000 mm
	Lage-/Besprechungsraum	15	insbesondere für die Abschnittsführungsstelle erforderlich	
	Unterrichtsraum groß A	67,5	1,5 m² pro Schulungsteilnehmer, Die Räume A und B sollten zusammen gefasst werden und mit einem dreier Trennwandsystem ausgerüstet werden, damit entsteht eine flexible Nutzung	Es muss eine Präsentationsmöglichkeit (bspw. Smartboard) verfügbar sein. Die Fensterflächen müssen gegen Sonneneinstrahlung mittels Jalousie von außen geschildert werden können. Telefon/Netzwerk/Alarmanzeige
	Unterrichtsraum klein (Jugendfeuerwehrraum) B	40	2 m² pro Schulungsteilnehmer, Die Räume A und B sollten zusammen gefasst werden und mit einem dreier Trennwandsystem ausgerüstet werden, damit entsteht eine flexible Nutzung	
	Teeküche	Fachplaner	Die Küche muss im Durchschnitt 40 Kräfte versorgen können	
	Umkleide - aktiver Dienst	54	Einsatzabteilung, planerisch 45 Mitglieder	Durch Fachplaner ist ein Gesamtkonzept für die Umkleide zu entworfen. Dabei ist die Geschlechtertrennung zu berücksichtigen. Auch für die Jugendfeuerwehr ist entsprechend Umkleidemöglichkeit vorzusehen. Nach DIN14092 min 1,2m² je Mitglied.
	Umkleide - Jugendfeuerwehr	24	Jugendabteilung, planerisch 20 Mitglieder	
	Dusche / WC - Damen (inkl. JF)	Fachplaner	planerisch 65 Mitglieder (inkl. JF)	Durch Fachplaner ist Gesamtkonzept zu entwerfen. Aufteilung WC/Dusche je nach Geschlechtern notwendig.
	Dusche / WC - Herren (inkl. JF)	Fachplaner	planerisch 65 Mitglieder (inkl. JF)	
	allgemeine Werkstatt	12		Druckluftversorgt
	Lehrmittelraum / Sanitätsraum	6	Doppelnutzung möglich	Sanitätsraum für Bürgeranlaufstelle
Putzmittel	Fachplaner			
Geräteraum	6	Für Geräte zu Gebäudepflege	Pflege der Außenanlage durch die FF Wittorf	

Zwischensumme 521,5 +Fläche durch Fachplaner ermittelt

Außenbereich	Parkstellfläche	Fachplaner	Stellplätze für 45 PKW	
	Stauraum vor der Fahrzeughalle	225	nach DIN ist Stellplatz vor Fahrzeughalle mindestens so groß wie Stellplatzgröße	Befahrbarkeit mit Großfahrzeugen bis 30t, damit ein Wechselladerfahrzeug einen Container absetzen kann
	Fahrgassen für Parkflächen	Fachplaner		
	Zufahrt	Fachplaner		nach HFUK von Alarmanfahrt zu trennen
Übungsfläche	250	Fläche und Ausrichtung ist gemeinsam durch FF/FD37/65 und Fachplaner zu bestimmen, 250m² = Minimalanforderung DIN , sofern baulich möglich	400m² vorsehen	

Zwischensumme 475 +Fläche durch Fachplaner ermittelt

Gesamtsumme 996,5 +Fläche durch Fachplaner ermittelt